Приложение №17

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За „Изграждане на ограда за разширяване на съществуващо ловностопнско съоръжение – База за интензивно стопанисване на дивеча „Чурал" за нуждите на ТП „ДЛС- Извора".

1. За изпълнение на предмета на поръчка кандидатите следва да разполагат:

1. с минимум персонал по тр. или гр. правоотношения:

а) 1 (бр) лице – технически ръководител на обекта и отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;

б) 10 (десет) броя работници;

2. 1 (един) брой булдозер;

3. 1 (един) брой багер;

2. За изпълнението на проекта следва да доставят следните материали:

1. Стоманена плетена оградна мрежа от поцинкован тел с дебелина на телта ф – 4.0 мм и квадратен отвор с размер 65/65 мм, с дължина 3300 л.м. и височина 180 см.

2. Стоманена плетена оградна мрежа от поцинкован тел с дебелина на телта ф – 2.1 мм и квадратен отвор с размер 45/45 мм, с дължина 3300 л.м. и височина 150 см.

3. Обелени дървени акациеви колове – 1320 броя, с диаметър от тънкия край по- голям - 12 см. и дължина 3 м.

5. Стоманена поцинкована тел за връзване 2 мм. – 1000 кг.

6. Ритловици за полагане в основата на мрежата – 3300 л.м.

7. Метални портали – 4 бр.

3. За изграждане на съоръжението следва де се изпълнят последователно всички етапи посочени в проекта, като

1. Импрегниране с битумно или асфалтово покритие на 1320 броя обелени акациеви колове на дължина 70 см., в дебелия край, който ще бъде поставен в земята.

2. Изкоп на траншея с минимална широчина 25-30 см. и минимална дълбочина на изкопа 30 см.

3. Набиване на 1320 броя акациеви обелени колове за вертикално закрепване на мрежата в траншеята в която ще бъде забита импрегнираната част на обелените колове на дълбочина 50 см. в земята и разположени всеки на разстояние от 250 см.

4.Монтаж на оградата - етапи :

1-ви етап – Стоманената плетена оградна мрежа с височина 180 см. да бъде опъната на дървените колове , разположени един от друг на разстояние 250 см., от външната им страна. В долният си край мрежата да бъде вкопана в земята на дълбочина 30 см.

2-ри етап - Над поставената оградна мрежа да се монтира и опъне втори ред стоманена плетена оградна мрежа с височина 150 см. , като припокриването между двата реда трябва да бъде 10-15 см.

3-ти етап – Поставяне на ритловици в основата на канала и привързване към основния /първия/ ред мрежа със стоманена поцинкована тел.

4-ти етап – Засипване на канала със земна и скална маса добита при изкопа.

В завършен вид, след монтирането и на двата реда оградна мрежа, оградата трябва да бъде с височина не по-малко от 280 см.

Възложителя изисква да бъдат изработени и монтирани 4 броя метални портали с L=3,50м., H=2,80 m. Порталите да са двукрилни, изработени от метална тръбна или профилна конструкция. На височина 1 (един) метър да е закрепена плътна поцинкована ламарина с дебелина 2 мм., а останалата част на портала да е с поцинкована мрежа с дебелина 4 мм. и отвор 65/65мм. Същите следва да бъдат поставени на местата определени за достъп за преминаване на хора и техника.

Във връзка с цялостното изпълнение на поръчката, изпълнителят трябва да изгради и спомагателна инфраструктура, с обща дължина 1600 метра, която да осигури достъп на машини, както и друга техника, във връзка с извършването на дейностите по изграждане на оградата.

Всички материали, необходими за изграждането на спомагателната инфраструктура, изпълнителят трябва да закупи, достави и постави за своя сметка.

КСС за изграждане на ограда за разширение на БДИС „Чурал" с обща дължина 3300 л.м.

№	Вид материал	Единична мярка	Необходими материали, бр, л.м., кг.
1	Поцинкована мрежа /дебела/ h-1,80 м.; д-4 мм; отвор-65/65мм	л.м.	3300
2	Поцинкована мрежа /тънка/ h-1,50; тд-2,1 мм; отвор 45/45 мм	л.м.	3300
3	Акациеви обелени колове /от тънкия край – д. по –голям от 12см./	бр.	1320
4	Стоманена поцинкована тел – 2мм.	кг.	1000
5	Ритловици /за полагане в основата на мрежата/	л.м.	3300
6	Импрегниране на дървени колове, Направа на изкоп в почвата за полагане на мрежа, Набиване на дървени /акациеви/ колове за, вертикално закрепяне на мрежа, вертикално закрепяне на два реда мрежа за поставените дървени колове , поставяне на ритловици в основата на канала и привързване към основния/първи/ ред мрежа със стоманена поцинкована тел, закрепянето със стоманена поцинкована тел чрез привързване към коловете, заравяне на канала със земна и скална маса добита при изкопа на канала.		3300
7	Изработване и монтаж на метални портали/с L=3,50м., H=2,80 m./порталите да са двукрилни, изработени от метална тръбна или профилна конструкция. На височина 1 (един) метър да е закрепена плътна поцинкована ламарина с дебелина 2 мм., а останалата част на портала да е с поцинкована мрежа с дебелина 4 мм. и отвор 65/65мм.	бр.	4

Възложителя изисква от участниците да извършат оглед на трасето преди подаване на офертата. Огледа се извършва в присъствието на представител на Възложителя по предварително уговорен час и дата в рамките на работния ден на ТП „ДЛС-Извора", за контакт тел: 0886517775.

Изготвил:

/инж. Николай Юруков/