ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

За предоставяне на ВиК услуги - на потребителите на ВиК оператор – гр. Пловдив

Показатели и норми за допустимо съдържание на вредни вещества в отпадъчните води, изпускани в канализационните мрежи на населените места, които **нямат действаща пречиствателна станция.**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Единица мярка	Канализационна мрежа без на пречиствателна станция
1	Температура	C^0	40
2	Активна реакция /pH/	-	6.5 – 9.0
3	Неразтворени вещества	мг/куб. дм	200
4	Сулфатни йони	мг/куб. дм	400
5	Азот амонячен	мг/куб. дм	35
6	Фосфати /като P/	мг/куб. дм	15
7	Сулфиди /като S/	мг/куб. дм	1.5
8	БПК	мг/куб. дм	400
9	ХПК /бихроматна/	мг/куб. дм	700
10	Нефтопродукти	мг/куб. дм	10.0
11	Животински мазнини и растителни масла	мг/куб. дм	100
12	Анионактивни детергенти	мг/куб. дм	10
13	Феноли /летливи/	мг/куб. дм	1.0
14	Желязо /общо/	мг/куб. дм	10.0
15	Живак	мг/куб. дм	0.05
16	Кадмий	мг/куб. дм	0.5
17	Олово	мг/куб. дм	1.0
18	Арсен	мг/куб. дм	0.5
19	Мед	мг/куб. дм	1.0
20	Хром /шествалентен/	мг/куб. дм	0.5
21	Хром /тривалентен/	мг/куб. дм	2.5
22	Никел	мг/куб. дм	1.0
23	Цианиди /свободни/	мг/куб. дм	0.5
24	Цианиди /общо/	мг/куб. дм	1.0
25	Цинк	мг/куб. дм	5.0

ЗА ОПЕРАТОРА:.....
(Управител - СПАРТАК НИКОЛОВ)

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:.....
(инж. АТАНАС [illegible]ОЙНЕВ)

Гл. счетоводител:..... .....
(Дора Цанкова)

заличени данни на основание чл. 2 ал 33 ЗЗЛД