ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

За предоставяне на ВиК услуги - на потребителите на ВиК оператор – гр. Пловдив

Показатели и норми за допустимо съдържание на вредни вещества в отпадъчните води, изпускани в канализационните мрежи на населените места **с действаща пречиствателна станция.**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Единица мярка	Канализационна мрежа ищна пречиствателна станция
1	Температура	C^0	40
2	Активна реакция /pH/	-	6.5 – 9.0
3	Неразтворени вещества	мг/куб. дм	400
4	Сулфатни йони	мг/куб. дм	400
5	Азот амонячен	мг/куб. дм	35
6	Фосфати /като P/	мг/куб. дм	15
7	Сулфиди /като S/	мг/куб. дм	1.5
8	$БПК_5$	мг/куб. дм	1200
9	ХПК /бихроматна/	мг/куб. дм	1800
10	Нефтопродукти	мг/куб. дм	15.0
11	Животински мазнини и растителни масла	мг/куб. дм	120
12	Анионактивни детергенти	мг/куб. дм	15.0
13	Феноли /летливи/	мг/куб. дм	10.0
14	Желязо /общо/	мг/куб. дм	10.0
15	Живак	мг/куб. дм	0.05
16	Кадмий	мг/куб. дм	0.5
17	Олово	мг/куб. дм	2.0
18	Арсен	мг/куб. дм	0.5
19	Мед	мг/куб. дм	2.0
20	Хром /шестваленten/	мг/куб. дм	0.5
21	Хром /тривалентен/	мг/куб. дм	2.5
22	Никел	мг/куб. дм	2.0
23	Цианиди /свободни/	мг/куб. дм	1.0
24	Цианиди /общо/	мг/куб. дм	1.5
25	Цинк	мг/куб. дм	5.0

* Забележка: нормите са определени в съответствие с Наредба 7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени и отпадъчни води в канализационните системи на населените места, съгл. приложение 2, към чл.6, и със Заповед на Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив, в зависимост от капацитета и натоварването на селищната пречиствателна станция.

ЗА ОПЕРАТОРА:.....
(Управител - СПАРТАК НИКОЛОВ)

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:.....
(инж. АТАНА ОЙНЕВ)

Гл. счетоводител:.....
(Дора Цанкова)

Заличени данни на основание чл. 2 ал. 3312